

Färgsystem för plats- och verkstadsmålade fönster [Checklista 105]

Problemet med vattenfärgsystem och i synnerhet vattenspädbar grundfärg växer för träfönster vid fönstermålning på plats och i verkstad.

Garantitider kan inte hållas, besiktningsanmärkningarna ökar och vi får missnöjda beställare.

Om inte **Auktorisationsnämnd-Fönster/AN** kan skapa stabila, säkra och fungerande färgsystem, riskerar fönsterunderhålls- och fönsterrenoveringssektorn att kraftigt reduceras. I stället byter fastighetsägarna till nya fönster och vi tappar en stor marknad. Effekten blir mindre cirkularitet & hållbarhet, vi följer inte klimat- & miljömålen i Agenda 2030, COP26 och i de nio planetära gränserna.

ANs åtgärder:

Den 15 nov. 2021 genomförde A-Nämnden ett fönsterfärgseminarium i Alvesta, med 14 deltagare.

Fönsterfärgseminariet rekommenderade att:

❖ godkänna följande två fönsterfärgsystem:

1. oljealkyd grundfärg + vatten- eller oljefärdigfärg
2. linolja, grundfärg + färdigfärg

Auktorisationsnämnd-Fönster har den 22 november 2021 godkänt fönsterfärgseminariets rekommendationer tills vidare.

Den 24 nov. 2021 kontaktade AN målerikonsulterna Per Karneke och Kjell Wiklund ang. deras forskningsunderlag avseende fönstermålning m.m.

Den 25 nov. 2021 skrev AN till alla medlemmar i SMK (Sveriges Målerikonsulters förening).

Den 25 mars 2022 gav SMK följande svar; - SMK tog inget beslut i denna fråga.

- SMK undviker att ge råd ang. färgsystem, förutom linoljafärg.

- SMK överlåter till entreprenören att välja färgsystem.

Den 26 nov. 2021 skrev A-Nämnden till SVEFF (Sveriges Färg- och Limföretagare).

Den 30 maj 2022 svarade VD Olof Holmer; - SVEFF menar att ett eventuellt godkännande av färgsystem för fönstermålning ska baseras på oberoende och standardiserade tester, för att det ska vara möjligt för tillverkare att förhålla sig till vilka krav som gäller.

- Utvecklingen av färgsystem sker hos våra medlemmar och är inget som vi som branschförening arbetar med.

Med beaktande av fönsterfärgseminariet och svaren från SMK och SVEFF beslutar Auktorisationsnämnd-Fönster;

att auktorisera följande två färgsystem vid fönstermålning:

1. Oljealkyd grundfärg + oljealkyd färdigfärg eller vatten färdigfärg
2. Linolja, grundfärg + färdigfärg

AN nov 2022